

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
採取日	10月18日	10月18日	10月18日	10月18日	10月18日			
採取時刻	9:55	10:45	9:40	9:30	9:24			
全	300,000	49	90	50	29			
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中	分析中			

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

