

< 参考資料 >  
 平成25年10月23日  
 東京電力株式会社

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（H4エリア周辺）

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
採取日	10月21日	10月21日	10月21日	10月21日	10月21日			
採取時刻	12:19	11:56	11:10	11:21	11:37			
全β	230,000	ND(17)	ND(17)	ND(17)	ND(17)			
H-3(約12年)	340,000	340	260	180	2,200			

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

