

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

|           | H4エリア周辺地下水 |        |        |        |        |     |     |     |
|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
|           | E-1        | E-2    | E-3    | E-4    | E-5    | E-6 | E-7 | E-8 |
| 採取日       | 10月25日     | 10月25日 | 10月25日 | 10月25日 | 10月25日 |     |     |     |
| 採取時刻      | 10:03      | 9:48   | 9:35   | 9:21   | 9:10   |     |     |     |
| 全β        | 230,000    | ND(19) | 29     | ND(19) | ND(19) |     |     |     |
| H-3(約12年) | 230,000    | 360    | 320    | 330    | 2,000  |     |     |     |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

