

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
採取日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日	10月26日			
採取時刻	9:07	8:50	8:35	8:18	8:05			
全	260,000	36	43	ND(19)	19			
H-3(約12年)	220,000	380	220	290	2,000			

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

