

# 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果（H4エリア周辺）

< 参考資料 >  
平成 25 年 12 月 20 日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水										ウェルポイント	
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10		
採取日	12月18日	12月18日	12月18日	12月18日	12月18日	12月18日	12月18日	12月18日	12月18日	12月18日		
採取時刻	10:21	10:15	10:00	9:48	9:44	9:28	9:53	9:39	10:33			
全β	16,000	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)	ND(19)			
H-3(約12年)	24,000	480	1,200	2,200	2,300	350	490	1,700	7,900			

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## <参考> 前回公表までの最高値

単位:Bq/L ( )内は採取日

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5
全β	710,000 [11/10]	650 [9/4]	570 [9/18]	1,300 [9/15]	100 [9/24]
H-3(約12年)	790,000 [10/17]	530 [10/5]	1,100 [12/8,12/12,12/14]	2,200 [12/7,12/16]	3,100 [11/10,11/13]

  

	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	ウェルポイント
全β	46 [9/20]	ND	17 [10/3]	380 [11/25]	28 [11/6]	16,000 [11/28]
H-3(約12年)	340 [9/25,10/9]	840 [10/9]	2,300 [11/13]	51,000 [11/25]	25,000 [12/17]	190,000 [11/30]

