

# 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

< 参考資料 >  
平成 25 年 12 月 31 日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水											
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	ウェルポイント	F-1
採取日	12月29日	12月29日	12月29日	12月29日	12月29日	/	/	/	/	/	/	/
採取時刻	12:02	11:53	12:08	12:01	11:54	/	/	/	/	/	/	/
全	23,000	ND(20)	ND(20)	43	38	/	/	/	/	/	/	/
H-3(約12年)	330,000	290	2,000	1,500	2,000	/	/	/	/	/	/	/

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。


< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L ( )内は採取日

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
全	710,000 (11/10)	650 (9/4)	570 (9/18)	1,300 (9/15)	100 (9/24)	46 (9/20)
H-3(約12年)	790,000 (10/17)	530 (10/5)	1,900 (12/28)	2,200 (12/7,12/16, 12/18)	3,100 (11/10,11/13)	350 (12/18)

	E-7	E-8	E-9	E-10	ウェルポイント	F-1
全	ND	17 (10/3)	730 (12/27)	28 (11/6)	16,000 (11/28)	19(12/27)
H-3(約12年)	840 (10/9)	2,300 (11/13)	51,000 (11/25)	42,000 (12/28)	190,000 (11/30)	580(12/27)



(C)GeoEye/日本スペースイメージング  
福島第一原子力発電所(2013年3月12日現在)