

福島第一1～4号機建屋周辺地下水の詳細分析結果

単位: Bq/L

	観測井											
	建屋海側							建屋山側				
	1号機				2号機			4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
	1T-1	1T-2	1T-3	1T-4	2T-1	2T-2	4T-1	1R-1	2R-1	3R-1	4R-1	
採取日	/							9月3日				
採取時刻								10:00				
Cs-134(約2年)								ND(0.55)				
Cs-137(約30年)								0.97				
その他												
全								36				
H-3(約12年)								31				
Sr-90(約29年)								分析中				

- * 太枠内が今回公表データ。他は9月4日にお知らせ済み。
- * NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
- * 測定対象外の項目は「-」と記す。

