

## 福島第一原子力発電所構内 H4北エリアのタンク堰内水サンプリング結果

単位: Bq/L

	H4北エリア タンク堰内水		
採取日	10月18日	10月19日	10月20日
採取時刻	9:20	11:40	9:30
Cs-134(約2年)	34	50	40
Cs-137(約30年)	90	79	120
Sb-125(約3年)	83	200	110
全	360,000	450,000	510,000
H-3(約12年)	2,800	4,000	3,500

(参考) 9月15日の全 濃度(簡易測定法): 170,000 [Bq/L]