

< 参考資料 >
平成25年8月31日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れの影響に関するサンプリング結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井	
	No.11	No.12
採取日	8月30日	8月30日
採取時刻	14:20	14:25
全ベータ	ND(16)	ND(16)
トリチウム	300	900

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。