

< 参考資料 >
平成25年9月6日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れの影響に関するサンプリング結果

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水				
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5
採取日		9月4日			
採取時刻		11:40			
全		650			
H-3(約12年)		ND(120)			

* 太枠内が今回公表データ。他は9月5日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

