

< 参考資料 >
平成25年8月26日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果

単位: Bq/cm³ (塩素を除く)

		H4エリア No.5タンク水
採取日		8月23日
採取時刻		21:00
塩素 (ppm)		5,200
Cs-134 (約2年)		4.4E+1
Cs-137 (約30年)		9.2E+1
その他	Sb-125 (約3年)	5.3E+1
全		2.0E+5

(注) . E+ とは、 . × 10 と同じ意味である。