

< 参考資料 >
平成25年9月11日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺) (1 / 2)

単位:Bq/L

| | H4エリア周辺地下水 | | | | |
|-----------|------------|-------|-----|-----|-----|
| | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 |
| 採取日 | 9月9日 | 9月9日 | | | |
| 採取時刻 | 9:55 | 10:15 | | | |
| 全 | 1,900 | 22 | | | |
| H-3(約12年) | 29,000 | 350 | | | |

* 太枠内が今回公表データ。他は9月11日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。



福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺) (2 / 2)

単位:Bq/L

| | H4エリア周辺地下水 | | | | |
|-----------|------------|-------|-----|-----|-----|
| | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 |
| 採取日 | 9月10日 | 9月10日 | / | / | / |
| 採取時刻 | 11:15 | 10:45 | / | / | / |
| 全 | 2,000 | 21 | / | / | / |
| H-3(約12年) | 64,000 | 350 | / | / | / |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

