

< 参考資料 >  
平成25年9月14日  
東京電力株式会社

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水				
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5
採取日	9月13日	9月13日			
採取時刻	10:00	8:45			
全	1,300	ND(15)			
H-3(約12年)	分析中	分析中			

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

