

< 参考資料 >
平成25年9月16日
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水				
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5
採取日	9月15日	9月15日		9月15日	
採取時刻	11:30	11:40		11:58	
全	1,100	35		1,300	
H-3(約12年)	140,000	400		ND(120)	

* 太枠内が今回公表データ。他は9月16日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

