

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

< 参考資料 >
平成25年9月18日
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水					
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
採取日	9月18日	9月18日	9月18日	9月18日		
採取時刻	10:45	10:50	11:00	10:55		
全	270	32	570	ND(21)		
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中		

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

