

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水				
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5
採取日	9月17日	9月17日		9月17日	
採取時刻	9:25	9:30		9:20	
全	360	33		53	
H-3(約12年)	58,000	370		360	

\* 太枠内が今回公表データ。他は9月17日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

