

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水				
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5
採取日	9月19日	9月19日	9月19日	9月19日	
採取時刻	9:15	9:20	9:45	9:55	
全	340	35	520	78	
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中	

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

