

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水					
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
採取日	9月20日	9月20日	9月20日	9月20日		9月20日
採取時刻	9:25	9:30	9:40	9:35		14:00
全	370	42	510	51		46
H-3(約12年)	110000	410	ND(120)	200		310

* 太枠内が今回公表データ。他は9月20日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

