

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水					
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
採取日	9月23日	9月23日	9月23日	9月23日		
採取時刻	11:35	11:40	11:45	11:50		
全	290	19	220	22		
H-3(約12年)	150,000	300	ND(130)	230		

* 太枠内が今回公表データ。他は9月24日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

