

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水					
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
採取日	9月28日	9月28日	9月28日	9月28日	9月28日	
採取時刻	8:00	8:08	8:31	8:22	8:15	
全	170	110	200	26	46	
H-3(約12年)	140000	470	150	210	1000	

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

