

福島第一原子力発電所構内H4エリア、Bエリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果（南放水口・排水路）

単位: Bq/L

	南放水口付近 ^{注1} 海水 (排水路出口付近) ^{*1} (T-2)	B-C排水路 合流地点 ^{注2} (C-1)	タンク脇側溝 (X-2)	タンク脇側溝 (C排水路の 合流点前) (X-1)	C排水路と タンク脇側溝 合流点 (C-1-1)	B排水路内採取地点			B排水路 ふれあい交差 点近傍 ^{注3} (B-0-1)	C排水路 正門近傍 ^{注4} (C-0)	C排水路 35m盤出口 (C-2)
						8/21高線量 率測定箇所 (B-1)	B-1の下流 (B-2)	C排水路合流 点前 (B-3)			
採取日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日
採取時刻	7:00	7:35	7:15	7:25	7:30	7:50	7:45	7:40	7:55	8:05	7:10
Cs-134(約2年)	ND(1.5)	ND(18)	36	180	ND(18)	ND(19)	ND(18)	ND(20)	ND(17)	ND(18)	ND(18)
Cs-137(約30年)	ND(1.2)	ND(26)	81	480	43	ND(26)	ND(26)	28	30	ND(25)	ND(26)
全	ND(20)	26	7,100	13,000	800	68	120	99	38	ND(15)	91

注1: 1~4号機放水口から南側約330m地点(T-2)

注2: 8/19採取(8/20公表)、8/20採取(8/21公表)したコア倉庫前側溝と同じ地点

注3: タンクエリア近傍への排水路の流入箇所

注4: タンクエリアへの排水路の流入箇所

*1 南放水口付近海水のデータは10月3日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

地点名の表記に誤りがあったため、訂正。(平成25年10月4日)

