

訂正版

< 参考資料 >
平成25年7月27日
東京電力株式会社

福島第一 2号機海側トレンチ 水位測定結果

海水配管トレンチ (2号機 A)		取水電源ケーブルトレンチ (海水配管基礎部) (2号機 B1-1)		取水電源ケーブルトレンチ (海水配管基礎部) (2号機 B1-2)		取水電源ケーブルトレンチ (2号機 B2)	
測定日	水位(OP)	測定日	水位(OP)	測定日	水位(OP)	測定日	水位(OP)
H25.7.23	3,083	H25.7.23	3,150				
H25.7.26	3,302	H25.7.26	3,150				

(注) 水位は、4m盤(OP4,000と設定)を基準とし、4m盤から水面までの高さを差し引くことにより算出。(単位:mm)
訂正:海側配管トレンチ(2号機 A)について、平成25年7月23日および7月26日の測定結果を追加。(平成25年7月29日訂正)