

## 福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	12月15日	12月15日
採取時刻	10:50	10:35
Cs-134(約2年)	4,100	480
Cs-137(約30年)	13,000	1,600
全	17,000	3,000
H-3(約12年)	400	880

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

