

## 福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	12月22日	12月22日
採取時刻	10:50	10:40
Cs-134(約2年)	3,600	630
Cs-137(約30年)	11,000	2,100
全	14,000	3,700
H-3(約12年)	440	860

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

