


福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果



福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果(1/2)

単位: Bq/L

	採取地点			
	N8	No.18	No.19	No.20
採取日	10月28日	10月28日	10月28日	10月28日
採取時刻	9:50	10:00	10:00	9:50
Cs-134(約2年)	ND(11)	980	89	29
Cs-137(約30年)	41	3,400	340	53
その他 γ				
全β	80	4,400	430	120
H-3(約12年)	ND(110)	1,400	380	1,300

* 太枠内が今回公表データ。他は10月29日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所2号機建屋周辺地下水分析結果(2/2)

単位: Bq/L

	採取地点			
	N8	No.18	No.19	No.20
採取日	10月29日	10月29日	10月29日	10月29日
採取時刻	10:00	10:05	10:05	10:00
Cs-134(約2年)	ND(17)	320	28	20
Cs-137(約30年)	42	1,100	95	62
その他 γ				
全β	51	4,400	380	100
H-3(約12年)	分析中	分析中	分析中	分析中

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。