

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（H4エリア周辺）

< 参考資料 >
平成26年2月18日
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水												ウェル ポイント	F-1	
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12			
採取日	2月16日	2月16日	2月16日	2月16日	2月16日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
採取時刻	9:08	9:03	8:58	8:53	8:48	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
全β	220,000	29	ND(18)	ND(18)	ND(18)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
H-3(約12年)	170,000	490	250	860	1,600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

- * 太枠内が今回公表データ。他は2月16日にお知らせ済み。
- * NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<参考> 前回公表までの最高値

単位: Bq/L

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7
全β	710,000 [11/10]	650 [9/4]	570 [9/18]	1,300 [9/15]	100 [9/24]	46 [9/20]	21 <1/22>
H-3(約12年)	790,000 [10/17]	530 [10/5] <1/3>	2,800 <1/17>	2,200 [12/7, 12/16, 12/18]	3,100 [11/10, 11/13]	350 [12/18] <1/1>	840 [10/9]

	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	ウェルポイント	F-1
全β	17 [10/3]	730 [12/27]	29 <1/30>	110 <2/5>	37 <1/23>	16,000 [11/28]	24 <1/31>
H-3(約12年)	2,300 [11/13]	51,000 [11/25]	54,000 <1/21>	1,000 <2/12>	2,900 <2/12>	190,000 [11/30]	720 [12/31]

- * カッコ内は、各値の採取日を示す。[]は平成25年、< >は平成26年。

