

# 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H4エリア周辺)

< 参 考 資 料 >  
平成26年4月30日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

|           | H4エリア周辺地下水 |        |         |        |        |     |     |     |       |      |      |      | ウェル<br>ポイント | F-1 |  |
|-----------|------------|--------|---------|--------|--------|-----|-----|-----|-------|------|------|------|-------------|-----|--|
|           | E-1        | E-2    | E-3     | E-4    | E-5    | E-6 | E-7 | E-8 | E-9   | E-10 | E-11 | E-12 |             |     |  |
| 採取日       | 4月28日      | 4月28日  | 4月28日   | 4月28日  | 4月28日  |     |     |     | 4月28日 |      |      |      |             |     |  |
| 採取時刻      | 8:59       | 8:55   | 8:42    | 8:39   | 8:34   |     |     |     | 8:49  |      |      |      |             |     |  |
| 全         | 10,000     | ND(18) | ND(18)  | ND(18) | ND(18) |     |     |     | 1,300 |      |      |      |             |     |  |
| H-3(約12年) | 68,000     | 320    | 7,700*1 | 1,800  | 1,100  |     |     |     | 9,600 |      |      |      |             |     |  |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 1 過去最高値(「福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)」およびその関連の参考資料で過去に示した値との比較)

## < 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

|           | E-1             | E-2              | E-3         | E-4              | E-5                 | E-6               | E-7          |
|-----------|-----------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 全         | 710,000 [11/10] | 650 [9/4]        | 570 [9/18]  | 1,300 [9/15]     | 100 [9/24]          | 46 [9/20]         | 32 <3/5>     |
| H-3(約12年) | 790,000 [10/17] | 530 [10/5] <1/3> | 7,500<4/27> | 2,600 <2/18,3/1> | 3,100 [11/10,11/13] | 350 [12/18] <1/1> | 1,100 <2/19> |

  

|           | E-8           | E-9            | E-10          | E-11         | E-12         | ウェルポイント         | F-1        |
|-----------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| 全         | 19 <4/9>      | 8,300 <2/28>   | 160 <4/8>     | 110 <2/5>    | 37 <1/23>    | 16,000 [11/28]  | 26 <4/11>  |
| H-3(約12年) | 2,300 [11/13] | 51,000 [11/25] | 54,000 <1/21> | 1,000 <2/12> | 2,900 <2/12> | 190,000 [11/30] | 770 <2/25> |

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。[ ]は平成25年、 < > は平成26年。

