

# 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H6エリア周辺)

< 参考資料 >  
平成26年5月16日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	5月14日	5月14日	5月14日
採取時刻	8:40	8:45	8:51
全	ND(17)	ND(17)	ND(17)
H-3(約12年)	150	ND(110)	1,600

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	G-1	G-2	G-3
全	54 <3/28>	240 <3/20>	36 <5/13>
H-3(約12年)	180 <4/15>	7,000 <3/24,3/25>	1,700 <5/12,5/13>

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。

