

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H6エリア周辺)

<参考資料>
平成26年6月26日
東京電力株式会社

単位:Bq/L

| | H6エリア周辺地下水 | | |
|-----------|------------|---------|-------|
| | G-1 | G-2 | G-3 |
| 採取日 | | 6月24日 | 6月24日 |
| 採取時刻 | | 9:01 | 9:07 |
| 全 | | 26 | 31 |
| H-3(約12年) | | ND(110) | 1,000 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<参考> 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

| | G-1 | G-2 | G-3 |
|-----------|------------|--------------|--------------|
| 全 | 54 <3/28> | 260 <6/10> | 43 <6/14> |
| H-3(約12年) | 480 <6/18> | 7,000 <3/24> | 2,600 <5/24> |

* カッコ内は、各値の採取日を示す。

