

地下水バイパス(調査孔)、海側観測孔 分析結果(平成26年10月6,7日分)

	地下水バイパス 調査孔			海側観測孔							
				H26.10.7				H26.10.6			
	a	b	c								
採取時刻		8:24	9:04	9:45	10:03	8:46	9:22	9:05	8:47	9:19	8:25
塩素濃度(ppm)		7	12	7	6	7	12	7	8	14	10
全ベータ(Bq/cm3)		<3.0E-2	<3.0E-2	<3.0E-2	<3.0E-2	<3.0E-2	<3.0E-2	<2.8E-2	<2.8E-2	<2.8E-2	<2.8E-2
トリチウム(Bq/cm3)		1.3E-1	<8.5E-3	4.6E-2	4.3E-2	1.5E-1	1.1E+0	3.7E-2	9.4E-2	3.9E-2	1.3E-1

半減期 トリチウム:約12年

(注1)トリチウム以外のデータは10月7日および10月8日にお知らせ済み。

(注2) . E± とは、 . × 10[±] と同じ意味である。

(注3)検出限界値未満の場合は、"<"を付け、検出限界値を記している。