

地下貯水槽 分析結果(平成26年10月18日分)

		地下貯水槽(ドレン孔水)													
		i		ii		iii		iv		v		vi		vii	
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		7:30		7:35		7:40	7:46								
塩素濃度(ppm)		9		3		4	3								
放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	I-131	<2.1E-2		<2.3E-2		<2.4E-2	<2.3E-2								
	Cs-134	<3.7E-2		<5.4E-2		<3.7E-2	<3.6E-2								
	Cs-137	<5.7E-2		<5.5E-2		<5.7E-2	<5.6E-2								
	その他ガンマ核種	ND		ND		ND	ND								
	全ベータ	2.7E-1		<3.0E-2		<3.0E-2	<3.0E-2								

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

		地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
		i		ii		iii		iv		v		vi		vii	
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		7:27		7:22		7:37	7:43								
塩素濃度(ppm)		10		10		8	9								
放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	I-131	<2.7E-2		<2.5E-2		<2.8E-2	<2.6E-2								
	Cs-134	<4.1E-2		<3.9E-2		<4.3E-2	<4.5E-2								
	Cs-137	<6.5E-2		<6.5E-2		<6.4E-2	<6.5E-2								
	その他ガンマ核種	ND		ND		ND	ND								
	全ベータ	4.8E+1		1.3E+1		1.3E+1	3.1E+0								

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

- (注1) 〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}と同じ意味である。
 (注2) 検出限界値未満の場合は、“<”を付け、検出限界値を記している。
 (注3) その他ガンマ核種がすべて検出限界値未満の場合は、「ND」と記載。