

地下貯水槽 分析結果(平成26年11月2日分)

		地下貯水槽(ドレン孔水)													
		i		ii		iii		iv		v		vi		vii	
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		7:43		7:33		7:24	7:18								
塩素濃度(ppm)		9		9		3	3								
放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	I-131	<2.2E-2		<2.9E-2		<1.7E-2	<2.3E-2								
	Cs-134	<3.9E-2		<3.9E-2		<3.5E-2	<3.9E-2								
	Cs-137	<6.0E-2		<6.3E-2		<6.0E-2	<5.8E-2								
	その他ガンマ核種	ND		ND		ND	ND								
全ベータ		1.9E-1		<3.2E-2		<3.2E-2	<3.2E-2								

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

		地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
		i		ii		iii		iv		v		vi		vii	
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		7:38		7:48		7:28	7:14								
塩素濃度(ppm)		10		10		8	9								
放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	I-131	<2.0E-2		<2.3E-2		<2.6E-2	<2.5E-2								
	Cs-134	<4.1E-2		<4.6E-2		<3.8E-2	<4.0E-2								
	Cs-137	<5.8E-2		<6.4E-2		<5.7E-2	<6.3E-2								
	その他ガンマ核種	ND		ND		ND	ND								
全ベータ		6.8E+1		9.3E+0		9.2E+0	3.5E+0								

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

(注1) 〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}と同じ意味である。

(注2) 検出限界値未満の場合は、“<”を付け、検出限界値を記している。

(注3) その他ガンマ核種がすべて検出限界値未満の場合は、「ND」と記載。