

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果（揚水井）

< 参考資料 >
平成26年3月20日
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井							
	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	3月18日	3月18日	3月18日	3月18日	3月18日	3月18日	3月18日	3月18日
採取時刻	10:33	10:37	10:41	10:44	10:47	10:49	10:59	11:02
全	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)	ND(15)
H-3(約12年)	44 ^{*1}	170	620	65	87	170	400	1,200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 1 過去最高値(「福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果（揚水井）」およびその関連の参考資料で過去に示した値との比較)

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	No.5	No.6	No.7	No.8
全	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	41 (11/5)	170 <1/14,2/25,3/11>	620 (11/19)	97 (11/26)

	No.9	No.10	No.11	No.12
全	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	100 (11/26,12/3)	330 (9/1,9/2)	480 (10/22,11/5)	1,200 <3/4,3/11>

* カッコ内は、各値の採取日を示す。()は平成25年、 < >は平成26年。

