

# 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	5月8日	/	5月8日	/	5月8日	/	5月8日	/	5月8日	/	5月8日	/
採取時刻	9:30	/	9:34	/	9:44	/	9:50	/	9:55	/	10:04	/
全β	ND(11)	/	ND(11)	/	ND(11)	/	ND(4.2)	/	ND(11)	/	ND(11)	/
H-3(約12年)	ND(6.5)	/	72* <sup>1</sup>	/	9.8	/	390	/	81	/	330	/

(注)No.7、No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 1 過去最高値(「福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果 (揚水井)」、「地下水バイパス(調査孔・揚水井)、海側観測孔 分析結果」、「福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果」およびその関連の参考資料で過去に示した値との比較)

## <参考> 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
全β	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	40 [11/26]	84 [12/31]	71 [12/31]	120 <3/25>	48 <3/25>	230 <4/8>

	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
全β	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	690 <4/8>	100 <4/22>	110 <5/1>	330 [9/1,9/2]	480 [10/22,11/5]	1,600 <4/15>

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。[ ]は平成25年、< >は平成26年。

