

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 No.12 分析結果

単位:Bq/L

地下水バイパス 揚水井 No.12		
	東京電力	第三者機関
採取日	平成26年6月19日	
採取時刻	9:50	
全	ND(4.1)	ND(2.5)
H-3(約12年)	1,800	2,000

\* 太枠内が今回公表データ。他は6月21日にお知らせ済み。

\* 第三者機関:日本分析センター

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

