

福島第一 地下水バイパス揚水井 No.12 分析結果

単位:Bq/L

地下水バイパス 揚水井 No.12		
	東京電力	第三者機関
採取日	平成26年7月3日	
採取時刻	8:53	
全 β	ND(4.4)	ND(3.0)
H-3(約12年)	2,100	2,000

* 太枠内が今回公表データ。他は7月5日にお知らせ済み。

* 第三者機関: 日本分析センター

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

