

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	10月9日	/	10月9日	/	10月9日	/	10月9日	/	10月9日	/	10月9日	10月9日
採取時刻	9:21	/	9:25	/	8:45	/	8:52	/	8:56	/	9:03	9:07
全	ND(12)	/	ND(12)	/	ND(12)	/	ND(3.9)	/	ND(12)	/	ND(12)	ND(3.9)
H-3(約12年)	5.9	/	17	/	52	/	88	/	63	/	760	860

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。


< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
全	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	40 [11/26]	84 [12/31]	72 <5/8>	120 <3/25,5/12>	56 <8/14>	230 <4/8>

	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
全	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	690 <4/8>	100 <4/22>	110 <5/1>	370 <9/22>	820 <8/21>	2,300 <6/30>

* カッコ内は、各値の採取日を示す。[]は平成25年、 < >は平成26年。



© GeoEye 日本サービスセンター
 福島第一原子力発電所(2014年3月13日現在)