

# 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	12月11日	/	12月11日	/	12月11日	/	12月11日	/	12月11日	/	12月11日	12月11日
採取時刻	9:12	/	9:15	/	9:22	/	9:28	/	9:34	/	9:40	9:43
全β	ND(12)	/	ND(12)	/	ND(12)	/	ND(4.1)	/	ND(12)	/	ND(12)	ND(4.1)
H-3(約12年)	3.2	/	15	/	43	/	63	/	59	/	250	660

(注)No.7、No.12の全βについては、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## <参考> 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
全β	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	40 [11/26]	84 [12/31]	72 <5/8>	120 <3/25,5/12>	56 <8/14>	230 <4/8>

	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
全β	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	690 <4/8>	100 <4/22>	110 <5/1>	460 <10/13>	820 <8/21>	2,300 <6/30>

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。[ ]は平成25年、< >は平成26年。

