

< 参 考 資 料 >
 平成26年4月19日
 東京電力株式会社

焼却工作建屋への滞留水の誤った移送に伴うサブドレン水 分析結果

	焼却工作建屋 西側					
	平成26年4月19日					
	: 4時	: 8時	: 12時	: 16時	: 20時	: 24時
採取時刻	4:00	8:00				
全ベータ(Bq/cm3)	0.12	0.14				
トリチウム(Bq/cm3)	分析中	分析中				

半減期 トリチウム:約12年

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

