

< 参 考 資 料 >  
 平成26年5月2日  
 東京電力株式会社

### 焼却工作建屋への滞留水の誤った移送に伴うサブドレン水 分析結果

採取日	焼却工作建屋 東側		
	平成26年5月1日		平成26年5月2日
採取時刻	8:02	16:30	7:56
全ベータ(Bq/cm <sup>3</sup> )	0.17	0.43	0.23
トリチウム(Bq/cm <sup>3</sup> )	ND(0.11)	ND(0.11)	分析中

半減期 トリチウム:約12年

- \* 太枠内が今回公表データ。他は5月1日のお知らせ済み
- \* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

