

< 参 考 資 料 >
平成26年5月13日
東京電力株式会社

焼却工作建屋への滞留水の誤った移送に伴うサブドレン水 分析結果

	焼却工作建屋 東側	
採取日	平成26年5月12日	平成26年5月13日
採取時刻	8:34	7:58
全ベータ(Bq/cm ³)	0.024	0.031
トリチウム(Bq/cm ³)	ND(0.11)	分析中

半減期 トリチウム:約12年

- * 太枠内が今回公表データ。他は5月12日にお知らせ済み
- * NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

