

< 参 考 資 料 >  
平成26年5月24日  
東京電力株式会社

## 焼却工作建屋への滞留水の誤った移送に伴うサブドレン水 分析結果

|                            | 焼却工作建屋 東側  |            |
|----------------------------|------------|------------|
| 採取日                        | 平成26年5月23日 | 平成26年5月24日 |
| 採取時刻                       | 7:55       | 7:48       |
| 全ベータ(Bq/cm <sup>3</sup> )  | 0.026      | 0.022      |
| トリチウム(Bq/cm <sup>3</sup> ) | ND(0.11)   | 分析中        |

半減期 トリチウム:約12年

\* 太枠内が今回公表データ。他は5月23日にお知らせ済み  
\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

