

< 参 考 資 料 >  
平成26年5月25日  
東京電力株式会社

## 焼却工作建屋への滞留水の誤った移送に伴うサブドレン水 分析結果

| 焼却工作建屋 東側                  |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| 採取日                        | 平成26年5月24日 | 平成26年5月25日 |
| 採取時刻                       | 7:48       | 7:54       |
| 全ベータ(Bq/cm <sup>3</sup> )  | 0.022      | 0.015      |
| トリチウム(Bq/cm <sup>3</sup> ) | ND(0.12)   | 分析中        |

半減期 トリチウム:約12年

\* 太枠内が今回公表データ。他は5月24日にお知らせ済み  
\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

