

訂正版

< 参 考 資 料 >  
平成26年5月27日  
東京電力株式会社

### 焼却工作建屋への滞留水の誤った移送に伴うサブドレン水 分析結果

	焼却工作建屋 東側	
採取日	平成26年5月26日	平成26年5月27日
採取時刻	7:49	8:05
全ベータ(Bq/cm3)	0.020	0.028
トリチウム(Bq/cm3)	ND(0.11)	分析中

半減期 トリチウム:約12年

\* 太枠内が今回公表データ。他は5月26日にお知らせ済み  
\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

25日と記載してありましたが、正しくは26日の誤りです。  
お詫びして訂正いたします。(平成26年5月28日訂正)

