

福島第一原子力発電所の淡水化装置（逆浸透膜式）から濃縮水貯槽への 移送配管における漏水に関するサンプリング結果

1～4号機側南放水口付近のサンプリング結果について

【試料採取場所】 1～4号機側南放水口付近

【試料採取日時】 平成26年9月20日（土）5：15

【測定結果】

核種	放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	検出限界値 (Bq/cm ³)	半減期
I-131	検出限界未満	6.7×10^{-4}	約8日
Cs-134	検出限界未満	5.8×10^{-4}	約2年
Cs-137	検出限界未満	6.2×10^{-4}	約30年
全β	1.3×10^{-2}	4.4×10^{-3}	—

r 核種については主な核種を記載