

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	1月29日	1月29日
採取時刻	13:20	13:10
Cs-134(約2年)	3,100	450
Cs-137(約30年)	10,000	1,700
全	14,000	3,500
H-3(約12年)	580	1,400

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

