

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	2月19日	2月19日
採取時刻	13:15	13:00
Cs-134(約2年)	2,200	510
Cs-137(約30年)	7,500	1,900
全	10,000	3,800
H-3(約12年)	420	1,700

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

