

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	3月13日	3月13日
採取時刻	11:30	10:50
Cs-134(約2年)	24,000	1,700
Cs-137(約30年)	84,000	6,000
全	110,000	8,900
H-3(約12年)	530	1,500

* 太枠内が今回公表データ。他は平成27年3月14日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

