

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	3月25日	3月25日
採取時刻	12:30	12:10
Cs-134(約2年)	20,000	1,900
Cs-137(約30年)	70,000	6,500
全	90,000	10,000
H-3(約12年)	510	1,400

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

