

## 福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	4月13日	4月13日
採取時刻	12:30	12:05
Cs-134(約2年)	7,900	1,500
Cs-137(約30年)	28,000	5,000
全	36,000	7,700
H-3(約12年)	200	1,300

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

